



AB 980

**Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 03.02.2017

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0241/W/2017

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gosp. Kom. w Łącku**  
**33-390 Łącko                      Łącko                      755**

Miejsce pobierania próbek: **Zbiornik Czarny Potok**

Opis próbki: **woda do spożycia**  
Daty pobrania i przyjęcia próbki: **30.01.2017 / 30.01.2017**  
Data(y) wykonania badania próbki: **30.01.2017 - 31.01.2017**  
Stan próbki: **odpowiedni**

Próbki zostały pobrane przez: **klienta zewnętrznego**  
Plan pobierania próbek: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań <sup>1,2</sup> 0241/W/2017	Wartość <sup>3</sup> dopuszczalna
amoniak	PN ISO 7150-1:2002	N   mg/l	poniżej 0.06	0.5
barwa	PN-EN ISO 7887:2002	N   mgPt/l	poniżej 5	akceptow.
mętność	PN EN-ISO 7027:2003	N   NTU	0.17	1
pH ( temp.pomiaru 11.0 °C )	PN-EN ISO 10523:2012	A   pH	7.0	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.( temp.pomiaru 10.9 °C ) (*)	PN-EN 27888:1999	A   uS/cm	581.0	2500
zapach	PN-EN 1622:2003	N	akceptowalny	akceptowalny
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-ISO 9308-1:1999	A   jtk	0	0
Liczba Escherichia coli w 100 ml	PN-ISO 9308-1:1999	A   jtk	0	0



AB 980

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0241/W/2017

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań <sup>1,2</sup> 0241/W/2017	Wartość <sup>3</sup> dopuszczalna
--------------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------------

(\*) korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury

Autoryzował

Paweł Bulanda

mgr Joanna Jankisz

KIEROWNIK  
Zaawizacja  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr inż. Leszek Połec

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  
3/ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Metoda badawcza PN-ISO 9308-1:1999 nie jest metodą referencyjną i nie może być stosowana podczas oceny zgodności  
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.  
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.  
Miejsce i data pobierania według oświadczenia klienta. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.  
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.