



AB 980

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 14.03.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0661/W/2017

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gosp. Kom. w Łącku**
33-390 Łącko Łącko 755

Miejsce pobierania próbek: **Łazy Brzyńskie - zbiornik**

Opis próbki: **woda do spożycia**
Data pobrania i przyjęcia próbki: **08.03.2017 / 08.03.2017**
Data(y) wykonania badania próbki: **08.03.2017 - 09.03.2017**
Stan próbki: **odpowiedni**

Próbki zostały pobrane przez: **klienta zewnętrznego**
Plan pobierania próbek: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 0661/W/2017	Wartość ³ dopuszczalna
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-ISO 9308-1:1999	A jtk	0	0
Liczba Escherichia coli w 100 ml	PN-ISO 9308-1:1999	A jtk	0	0

Autoryzował:
KIEROWNIK TECHNICZNY
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Zatwierdził:

mgr inż. Leszek Połec

Wyniki badań akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
3/ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Metoda badawcza PN-ISO 9308-1:1999 nie jest metodą referencyjną i nie może być stosowana podczas oceny zgodności
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Miejsce i data pobierania według oświadczenia klienta. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.