




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

PSE-NHK-430-PK-167/18

Nowy Sącz 02 Luty 2018r.



**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Łącku**
33-390 Łącko 755

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) oraz § 16, 17 i 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), dokonał oceny jakości wody wykorzystywanej przez **Wodociąg Publiczny Łącko** w roku 2017 jako spełniającej wymagania określone w załącznikach 1-4 ww. Rozporządzenia na dzień 31.12.2017 r.

Powyższa ocena została sporządzona na podstawie 2 sprawozdań z badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 sprawozdania z badań w zakresie monitoringu przeglądowego dostarczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz na podstawie 2 sprawozdań z badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 sprawozdania z badań w zakresie monitoringu przeglądowego pobranych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowym Sączu w ramach kontroli bieżącej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody:

- dokonał weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2017 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Komunalny Z Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, w wyniku której stwierdził brak przekroczeń parametrów określonych ww. Rozporządzeniem,

- ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdził uchybień,
- zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

Po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 05.09.2017 r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu stwierdzono ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w wodzie do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wystosował do Zarządcy w/w Wodociągu pismo nakazujące doprowadzić jakość wody w sieci do wymogów ww. Rozporządzenia. W dniu 18.09.2017 r. do tutejszego Inspektora wpłynęło sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 12.09.2017 r. dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Po zapoznaniu się z przesłanym sprawozdaniem nie stwierdzono w wodzie przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Jakość badanej wody odpowiadała wymaganiom ww. Rozporządzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Nowy Sącz
mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

- 1) Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445.

Wyk. P. Kumięga 18 443-54-64 w. 24