



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

NHK.9020.174.2022.BCh

Nowy Sącz, dnia 27 stycznia 2022r.

**Wójt Gminy Łącko
33-390 Łącko 445**

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Łącko.

Szanowny Panie Wójt,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie 2 wyników badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz 1 wyniku badania wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz 4 wyników badania wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A i 1 wyniku w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B wykonanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, dokonał oceny jakości wody wykorzystywanej przez Wodociąg Publiczny Łącko w roku 2021 **jako spełniającą wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia na dzień 31 grudnia 2021r.**

W ramach przedmiotowej oceny uwzględniono informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności:

- dokonano weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2021 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, w wyniku

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 443 54 64 18 442 13 54
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 443 57 3 fax: (+48) 18 443 57 32
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

których stwierdzono brak przekroczeń parametrów określonych ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia,

- oceniono zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdzono uchybień,

- zweryfikowane dane włączono do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonano ich analizy.

Sporządzona ocena nie wskazuje na istnienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania wody z Wodociągu Publicznego Łącko.

Po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru w dniu 21.07.2021r. stwierdzono nieakceptowalny zapach w jednym punkcie poboru: budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku Państwowy Powiatowy w Nowym Sączu w dniu 26.07.2021r. wystosował pismo informujące o nieakceptowalnym zapachu w wodzie do spożycia w ww. punkcie poboru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w dniu 05.08.2021r. otrzymał sprawozdanie z badania wody, w którym nie stwierdzono nieakceptowalnego zapachu w wodzie do spożycia w Wodociągu Publicznym Łącko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu -2-
mgr inż. Maciej Wójcik

Otrzymują:

Otrzymują:

1) Adresat, ePuap: a1q79qfv42/skrytka

2) aa

Do wiadomości:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko, e-mail: zgk@lacko.pl

Wyk.: B. Chowaniec, tel. (18) 443-54-64 /wew. 23/