



AB 980

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 12.04.2024

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0825/W/2024

Nazwa i adres klienta: ⁺⁾

Zakład Gosp. Kom. w Łącku
33-390 Łącko Łącko 755

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Miejsce pobierania próbek: ⁺⁾

Pompownia-ujęcie

Wpłynęło dnia 16 KWI. 2024

Opis próbki:

woda do spożycia

Data pobrania/ przyjęcia próbki:

08.04.2024 / 08.04.2024

Data(y) wykonania badania próbki:

08.04.2024 - 11.04.2024

Stan próbki:

odpowiedni

Próbki zostały pobrane przez:

przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król

Sposób pobrania próbki:

PN-EN ISO 19458:2007 | A | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |

Plan pobierania próbek:

nie dotyczy

L.dz. 1030 zał.

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 0825/W/2024	Wartość ¹⁾ dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +AP1:2015	N mgPt/l	< 5	akceptow.
mętność	PN-EN ISO 7027:2016	N NTU	< 0.10	1
pH (temp.pomiaru 19.2 °C)	PN-EN ISO 10523:2012	A pH	7.2	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.(temp.pomiaru 19.3 °C) (*)	PN-EN 27888:1999	A uS/cm	675	2500
smak	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
zapach	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
Ogólna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	A jtk	2	bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 +A1:2017-04	A jtk	0	0

Wpłynęło dnia 16 KWI. 2024

L.dz. 1030 zał.



AB 980

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0825/W/2024

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 0825/W/2024	Wartość ¹ dopuszczalna
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A +A1:2017-04	jtk	0	0

(*)korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury

KIEROWNIK TECHNICZNY
Autoryzował

mgr Joanna Jankisz

KIEROWNIK TECHNICZNY
Laboratorium Badań Wody i Ścieków

Paweł Bulanda

KIEROWNIK
Zatwierdził

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

+) dane uzyskane od klienta

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
Decyzja zatwierdzająca laboratorium NHK.9020.695.2023.MA z d.18.05.2023 wydana przez PPIS w Nowym Sączu.

¹⁾ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Miejsce prowadzenia działalności laboratoryjnej w siedzibie laboratorium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania próbek.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.