



AB 980

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁACKU

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. Wpłynęło dnia 16 KWI. 2024  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229 L.dz. 1030 zał.

Nowy Sącz, 12.04.2024

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0838/W/2024

Nazwa i adres klienta: <sup>+)</sup> 

Zakład Gosp. Kom. w Łacku  
33-390 Łacko Łacko 755

Miejsce pobierania próbek: <sup>+)</sup> 

Czarny Potok- Ośrodek Zdrowia

Opis próbki:

woda do spożycia

Data pobrania/ przyjęcia próbki:

09.04.2024 / 09.04.2024

Data(y) wykonania badania próbki:

09.04.2024 - 12.04.2024

Stan próbki:

odpowiedni

Próbki zostały pobrane przez:

przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król

Sposób pobrania próbki:

PN-EN ISO 19458:2007 | A | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |

Plan pobierania próbek:

nie dotyczy

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 0838/W/2024	Wartość <sup>1)</sup> dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + API:2015	N   mgPt/l	< 5	akceptow.
mętność	PN-EN ISO 7027:2016	N   NTU	< 0.10	1
pH ( temp.pomiaru 17.2 °C )	PN-EN ISO 10523:2012	A   pH	7.6	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.( temp.pomiaru 17.2 °C ) (*)	PN-EN 27888:1999	A   uS/cm	614	2500
smak	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
zapach	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
Ogólna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	A   jtk	1	bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017-04	A   jtk	0	0

Wpłynęło dnia 16 KWI. 2024

L.dz. 1030 zał. ....



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0838/W/2024

AB 980

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 0838/W/2024	Wartość / dopuszczalna
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014  A  + A1:2017-04	jtk	0	0

(\*)korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury

Autoryzował:

KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

KIEROWNIK  
Zatwierdził  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

Paweł Bulanda

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

+) dane uzyskane od klienta

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek  
Decyzja zatwierdzająca laboratorium NHK.9020.695.2023.MA z d.18.05.2023 wydana przez PPIS w Nowym Sączu.

1) według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Miejsce prowadzenia działalności laboratoryjnej w siedzibie laboratorium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania próbek.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.