



AB 980

**Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 03.06.2022

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1237/W/2022

Nazwa i adres klienta: <sup>+)</sup>  Zakład Gosp. Kom. w Łącku  
33-390 Łącko Łącko 755

Miejsce pobierania próbek: <sup>+)</sup>  Zbiornik Czarny Potok

Opis próbki: woda do spożycia  
Data pobrania/ przyjęcia próbki: 30.05.2022 / 30.05.2022  
Data(y) wykonania badania próbki: 30.05.2022 - 02.06.2022  
Stan próbki: odpowiedni  
Próbki zostały pobrane przez: przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król  
Sposób pobrania próbki: PN-EN ISO 19458:2007 | A | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |  
Plan pobierania próbki: nie dotyczy

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 1237/W/2022	Wartość <sup>1)</sup> dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +AP1:2015	N   mgPt/l	< 5	akceptow.
mętność	PN-EN ISO 7027:2016	N   NTU	< 0.10	1
pH ( temp.pomiaru 16.4 °C )	PN-EN ISO 10523:2012	A   pH	7.2	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.( temp.pomiaru 16.6 °C ) (*)	PN-EN 27888:1999	A   uS/cm	674	2500
smak	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
zapach	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
Ogólna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	A   jtk	nie wykryto	bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 +A1:2017-04	A   jtk	0	0



AB 980

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1237/W/2022

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 1237/W/2022	Wartość <sup>1</sup> dopuszczalna
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014   A   + A1:2017-04	jtk	0	0

(\*korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury)

Autoryzowany  
KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

*Paweł Bulanda*

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

*Agnieszka Skopek*  
mgr Agnieszka Skopek  
Laborant Bakteriolog

Zatwierdził  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

*Grzegorz Cięciwa*  
mgr inż. Grzegorz Cięciwa

<sup>+</sup> dane uzyskane od klienta

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek  
Decyzja zatwierdzająca laboratorium NHK.9020.361.2021.MK z d.19.04.2021 wydana przez PPIS w Nowym Sączu.

<sup>1)</sup> według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Miejsce prowadzenia działalności laboratoryjnej w siedzibie laboratorium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania próbek.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.