



AB 980

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W ŁĄCKU
Wpłynęło dnia 16 PAŹ. 2019
L.dz. 1476 Zat.

Nowy Sącz, 11.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2512/W/2019

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gosp. Kom. w Łącku**
33-390 Łącko Łącko 755

Miejsce pobierania próbek: **Czerniec sieć**

Opis próbki: **woda do spożycia**
Daty pobrania i przyjęcia próbki: **08.10.2019 / 08.10.2019**
Data(y) wykonania badania próbki: **08.10.2019 - 09.10.2019**
Stan próbki: **odpowiedni**

Próbki zostały pobrane przez: **przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król**
Sposób pobrania próbki: **PN-EN ISO 19458:2007 | A |**
Plan pobierania próbki: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 2512/W/2019	Wartość ¹ dopuszczalna
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A jtk	0	0
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A jtk	0	0

KIEROWNIK TECHNICZNY
Autoryzował: Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

Zatwierdził:
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek

Decyzja zatwierdzająca laboratorium NS.9020.120.2.2019 z dnia 7.03.2019 wydana przez MPWIS Kraków.

^{1/} według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

< Koniec sprawozdania >

Strona 1 z 1