



AB 980

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 14.05.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1018/W/2021

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gosp. Kom. w Łącku**
33-390 Łącko Łącko 755

Miejsce pobierania próbek: **Wodociąg Czarny Potok- zbiornik**

Opis próbki: **woda do spożycia**
Daty pobrania i przyjęcia próbki: **10.05.2021 / 10.05.2021**
Data(y) wykonania badania próbki: **10.05.2021 - 13.05.2021**
Stan próbki: **odpowiedni**
Próbki zostały pobrane przez: **przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król**
Sposób pobrania próbki: **PN-EN ISO 19458:2007 | A | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |**
Plan pobierania próbek: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 1018/W/2021	Wartość ¹⁾ dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + AP1:2015	N mgPt/l	poniżej 5	akceptow.
mętność	PN-EN ISO 7027:2016	N NTU	0.07	1
pH (temp.pomiaru 17.4 °C)	PN-EN ISO 10523:2012	A pH	7.4	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.(temp.pomiaru 17.5 °C) (*)	PN-EN 27888:1999	A uS/cm	581	2500
smak	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
zapach	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
Ogólna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	A jtk	2	bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A jtk	0	0



AB 980

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1018/W/2021

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 1018/W/2021	Wartość ¹ dopuszczalna
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A jtk	0	0
(*)korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury				
KIEROWNIK TECHNICZNY Autoryzował: Laboratorium Badania Wody i Ścieków mgr Joanna Jankisz	KIEROWNIK TECHNICZNY Laboratorium Badania Wody i Ścieków Paweł Bulanda	ZASTĘPCA KIEROWNIKA Laboratorium Badania Wody i Ścieków mgr inż. Grzegorz Cięciwa		

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
Decyzja zatwierdzająca laboratorium NHK.9020.361.2021.MK z d.19.04.2021 wydana przez PPIS w Nowym Sączu.

¹⁾ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Miejsce prowadzenia działalności laboratoryjnej w siedzibie laboratorium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania próbek.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.