



AB 980

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 18.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1211/W/2018

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gosp. Kom. w Łącku**
33-390 Łącko **Łącko** **755**

Miejsce pobierania próbki: **Łazy Brzyńskie - zbiornik**

Opis próbki: **woda do spożycia**
Daty pobrania i przyjęcia próbki: **16.05.2018 / 16.05.2018**
Data(y) wykonania badania próbki: **16.05.2018 - 17.05.2018**
Stan próbki: **odpowiedni**

Próbki zostały pobrane przez: **klienta zewnętrznego**
Plan pobierania próbki: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 1211/W/2018	Wartość ¹ dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2002	N mgPt/l	poniżej 5	akceptow.
mętność	PN EN-ISO 7027:2016	N NTU	0.33	1
pH (temp.pomiaru 16.5 °C)	PN-EN ISO 10523:2012	A pH	7.6	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.(temp.pomiaru 17.4 °C) (*)	PN-EN 27888:1999	A uS/cm	407.0	2500
zapach	PN-EN 1622:2003	N	akceptowalny	akceptowalny
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014	A jtk	0	0
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014	A jtk	0	0

(*)korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury

KIEROWNIK TECHNICZNY
Autoryzował:
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zatwierdził:
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
I/ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Miejsce i data pobierania według oświadczenia klienta. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

< Koniec sprawozdania >

Strona 1 z 1