



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

---

Łącko, 18 grudnia 2019 r.

ZGK.271.14.2019

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w przetargu nieograniczonym  
na zadanie pn.:**

**„Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku  
oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2020 roku”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy(Oferenta) uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww zadanie w sprawie wyjaśnienia SIWZ, Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego):

### **Pytanie nr 1 wniesione przez Wykonawcę (oferenta)**

Jednym z załączników do SIWZ jest Załącznik nr 10 – wyniki badań osadów zawierający sprawozdania z badań o nr SB/15119/02/2018 oraz SB/21293/03/2018. Zamieszczone badania zostały wykonane przez Zamawiającego w roku 2018. Prosimy zatem o zamieszczenie dodatkowego załącznika do SIWZ, tj. kopii aktualnego sprawozdania z badań.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, komunalne osady ściekowe należy badać z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.6)), nie rzadziej niż:

- 1) raz na sześć miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000;
- 2) raz na cztery miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000;
- 3) raz na dwa miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie posiada badań osadów z 2019 r. Badania zostały zlecone do wykonania. Termin pobrania próbek ustalono na dzień 23.12.2019 r.

Zamawiający zamieści w SIWZ i projekcie umowy zapis dotyczący częstotliwości wykonywania badań osadów i sposobie przekazywania Wykonawcy.

### **Pytanie nr 2**



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

---

W punkcie III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), podpunkcie 6 Zamawiający napisał „za niedotrzymanie czasu reakcji, o którym mowa w pkt V, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za zgłoszoną do wywozu ilość osadu bądź skratek, za każdy dzień zwłoki”. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, że w przypadku, gdy zwłoka będzie wynikać z awarii lub innych istotnych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, kara nie będzie naliczana.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy w zakresie doprecyzowania treści zapisu podpunktu 6 w punkcie III SIWZ, albowiem Zamawiający przewidział naliczenie kary umownej w przypadku zwłoki, która powstaje z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W tej sytuacji doprecyzowanie zapisów umowy poprzez wyłączenie awarii lub innych zdarzeń losowych nie jest konieczne, gdyż następują one w wyniku zdarzeń niezależnych od Wykonawcy.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Łącku

*[Signature]*  
**mgr inż. Paweł Czepielik**