Obszar oddziaływania linii napowietrznej mieści się w granicy opracowania. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z obiektami zaprojektowano wg PN-E-05100-1:1998 oraz SEP-E-003.

Zasięg uciążliwości mieści się w granicach działek objętych wnioskiem. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną inwestycją to roboty ziemne, praca sprzętem zmechanizowanym.

Istniejące sieci:
- *sieć energetyczna*
- *sieć wodociągowa*
- *sieć kanalizacyjna*
- *sieć gazowa*
- *sieć teletechniczna*
- *granice własności*

Wykonawca: ECOENERGY POLAND ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL:33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl	Inwestor: Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko Adres: m. Kadcza, dz. nr 430, 431/1, 437, 439, 440, 442/1, 444, 445, 446/4, 446/2, 447/2, 448, 451, 452, 453, 459, 461, 472/3, 472/2, 469/1, 473/1, 474, 475 obr. 0014 Kadcza j. ewid. 121009_2 gm. Łącko				
Nazwa inwestycji	Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Kadcza wzdłuż drogi gminnej nr 291820K				
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu				Skala 1:500
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
Projektant	Jerzy Pająk	198/2001 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		01.04.2020	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Maksymowicz, M. Kupryciuk				

LEGENDA:
- proj. oprawa ośw. na isnt. słupie nn
- proj. oprawa ośw. na projektowanym słupie
- proj. sieć napowietrzna oświetleniowa nn - AsXSn 2x25mm²
- proj. odgromnik z uziemieniem Ru<10Ω
- oznaczenie działki objętej opracowaniem
- odrębne opracowanie

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków 06 LIS. 2019
Dokumentacja Projektowa uzgodniona w dniu
Pozytywnie bez uwag*
~~Pozytywnie z uwagami*~~
TDS/NAK/2019-11-06/0000013

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr P.1210.2019.1398 w dniu 2019-03-06

Za zgodność mgr inż. Jerzy Pająk